

COMMUNE D'ORNEX  
CENTRE TECHNIQUE  
MUNICIPAL  
TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET D'EXTENSION

AK21  
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES  
MAI 2022

DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF  
LOT 7 ELECTRICITE

MAITRE D'OUVRAGE

Monsieur le Maire  
MAIRIE D'ORNEX  
45 Rue de Bejoud  
01210 ORNEX  
04 50 40 59 40

BUREAU DE CONTROLE

ALPES CONTROLE  
3bis Impasse des Prairies  
ANNECY LE VIEUX  
74940 ANNECY  
04 50 64 06 75

MAITRE D'ŒUVRE

Architecte SARL ARCHITECTURE 123  
Pierre VACHETTA  
123, rue du Commerces  
01170 Gex  
06 85 90 93 54  
[Architecture.vachetta@wanadoo.fr](mailto:Architecture.vachetta@wanadoo.fr)

LOT 7 ELECTRICITE

N° ARTICLE	DESIGNATION	UNITE	Qtité	PRIX UNIT	PRIX TOTAL HT
	<b>PREPARATION CHANTIER</b>				
4,1	FOURNITURE ET POSE COFFRET DE CHANTIER	ENS	1		
	<b>EXTENSION ATELIER</b>				
	DISTRIBUTION GENERALE				
5,1	LIAISON TABLEAU EXISTANT - SOUS TABLEAU ALIMENTATION TRIPHASEE	ENS	1		
5,2	SOUS TABLEAU ELECTRIQUE ALIMENTATION TRIPHASEE	ENS	1		
5,3	ARMOIRE FERMEE POUR SOUS TABLEAU	ENS	1		
	CIRCUIT DE TERRE				
6,1	CUIVRE NU EN FOND DE FOUILLE 95 ML ET INTERCONNEXION AVEC LA TERRE DU BATIMENT EXISTANT	ENS	1		
6,2	LIAISON EQUIPOTENTIELLE STRUCTURE METALLIQUE	ENS	1		
7,1	EQUIPEMENT DES LOCAUX				
A	4 POINTS LUMINEUX SUR INTERUPTEUR SIMPLE	U	3		
B	2 POINTS LUMINEUX SUR INTERUPTEUR SIMPLE	U	1		
C	1 POINT LUMINEUX EXTERIEUR SUR DETECTEUR	U	1		
D	2 POINTS LUMINEUX EXTERIEURS SUR INTERRUPTEUR SIMPLE	U	1		
E	PRISE 2P+T 10/16A EXTERIEUR	U	2		
F	COFFRET IK09 EQUIPE DE 2 PC+T 230V INDUSTRIEL + 1 PRISE DE COURANT INDUSTRIEL 400V 32 A COMPRIS ENJOLIVEUR, DISJONCTEUR DIFFERENCIEL ARRET D'URGENCE ET COFFRET	U	5		
7,2	LUMINAIRES				
A	PLAFONNIER LEDS APPARENT SUSPENDU ETANCHE	U	14		
B	HUBLOT ETANCHE LEDS	U	1		
C	PROJECTEUR EXTERIEUR LED	U	2		
D	PROJECTEUR EXTERIEUR LED (REMPLACEMENT°	U	1		
7,3	ALIMENTATIONS DIVERSES				
A	ALIMENTATIONS PORTE DE GARAGE	U	1		
B	ALIMENTATION AEROTHERME	U	1		
C	CHEMIN DE CABLE	ML	36		

LOT 7 ELECTRICITE

	<b>ATELIER EXISTANT</b>				
4,2	DEPOSE ET EVACUATION				
	MISE EN SECURITE DE LA ZONE DE CHANTIER				
	ZONE ATELIER	ENS	1		
	<b>REPRISE ATELIER EXISTANT</b>				
	DISTRIBUTION GENERALE				
5,1	MODIFICATION TABLEAU ELECTRIQUE	ENS	1		
5,2	ARMOIRE FERMEE POUR SOUS TABLEAU	ENS	1		
7,1	EQUIPEMENT DES LOCAUX				
A	4 POINTS LUMINEUX SUR INTERUPTEUR SIMPLE	U	2		
B	PRISE 2P+T 10/16A EXTERIEUR	U	1		
C	COFFRET IK09 EQUIPE DE 2 PC+T 230V INDUSTRIEL +				
	1 PRISE DE COURANT INDUSTRIEL 400V 32 A				
	COMPRIS ENJOLIVEUR, DISJONCTEUR DIFFERENCIEL				
	ARRET D'URGENCE ET COFFRET	U	2		
7,3	LUMINAIRES				
A	PLAFONNIER LEDS APPARENT SUSPENDU ETANCHE	U	8		
7,3	ALIMENTATIONS DIVERSES				
A	ALIMENTATION AEROTHERME	U	1		

	<b>TOTAL HT</b>				
	<b>TVA 20,0 %</b>				
	<b>TOTAL TTC</b>				